



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г.  
ШИМАНОВСКУ И ШИМАНОВСКОМУ РАЙОНУ  
(ОНДПР по г. Шимановску и Шимановскому району  
ГУ МЧС России по Амурской области,  
микрорайон 1 д. 43, г. Шимановск Амурской области,  
676306, E-mail: ogpnshim@mail.ru  
«28» июля 2022 г. № 279-2-13  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ГАУ СОУ АО  
«Мухинский психоневрологический  
интернат»

Вторушину Александру Ивановичу

**[ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
в порядке статьи 29.13 КоАП РФ]**

Я, государственный инспектор г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору, ст. лейтенант внутренней службы Кришталь Андрей Владимирович, рассмотрев постановление № 67 по делу об административном правонарушении, вынесенное 28.07.2022 в отношении должностного лица – директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», Вторушина Александра Ивановича, **установил, что:**

(должность, звание, ФИО лица рассматривающего дело)

в период проведения плановой/выездной проверки в отношении государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Амурская область, Шимановский район, с. Ключевое, ул. Мухина, д. 5А/6, Вторушин Александр Иванович, являясь руководителем организации, допустил нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- 1) Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнены проводом, не обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение КСПВ, требуемое исполнение нг-НФ) (ч.1, ч.2 ст. 54, ч. 8 ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»);
- 2) Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор управления пожарный на момент проверки находятся в отключенном состоянии, что указывает на отсутствие обеспечения бесперебойным питанием (п. 2 ст. 91 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

**Столовая:**

- 3) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**Корпус № 4:**

- 4) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,



утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**Корпус № 1:**

- 5) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- 6) Дежурный по корпусу обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре, срок годности которого истёк в феврале 2022 года (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**Корпус № 2:**

- 7) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**Корпус № 3:**

- 8) План эвакуации, размещенный в здании, не соответствуют фактическому размещению имеющихся на объекте средств защиты средств пожаротушения, а также непосредственно самих планов эвакуации. (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(Законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
2. Принять меры к устранению имеющихся нарушений, указанных в предписании государственного пожарного надзора № 37/1 от 28.07.2022.
3. В дальнейшей деятельности исключить факты нарушения требований пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца со дня получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шимановску и Шимановскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области (676306 г. Шимановск, микрорайон 1 дом 43 каб. 6).

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление получил \_\_\_\_\_

(дата, должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Государственный инспектор г. Шимановска  
и Шимановского района по пожарном надзоре  
ст. лейтенант внутренней службы

А.В. Кришталь

Благовещенск ул. Пионерская, 47) или в Арбитражный суд (г. Благовещенск, ул. Ленина. 163).

Подпись лица, вынесшего постановление

 А.В. Криштал

Копию постановления получил (-а)  
«28» июля 2022 г.

 А.И. Вторушин

Постановление выдано как исполнительный документ  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ОТМЕТКА  
об исполнении постановления**

Постановление № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.  
исполнено \_\_\_\_\_

(указывается дата и номер финансового документа)