



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47, тел.: 8 (4162) 52-22-11, fire1110@amur.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шимановску
и Шимановскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676307, Амурская область, г. Шимановск, микрорайон 1, д. 43, ogpnshim@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37 / 1 от 28.07.2022**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания Амурской
области «Мухинский психоневрологический интернат»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 37 от «06» июля 2022 года, в период с «21» июля 2022 г.
по «28» июля 2022 г. ВРИО главного государственного инспектора г. Шимановска и Шимановского
района по пожарному надзору Кришталем Андреем Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое надзорное (контрольное) мероприятие – выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ГАУ СО АО
«Мухинский ПНИ» Вторушин А.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Административное здание				
1.	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнены проводом, не обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение КСПВ, требуемое исполнение нг-НФ)	ч.1, ч.2 ст. 54, ч. 8 ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной	28.02.2023	

		защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»		
2.	Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор управления пожарный на момент проверки находятся в отключенном состоянии, что указывает на отсутствие обеспечения бесперебойным питанием	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г.)	28.02.2023	
Столовая				
3.	Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка»	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.02.2023	
Корпус № 4:				
4.	Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка»	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.02.2023	
Корпус № 1				
5.	Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка»	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	28.02.2023	

		утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
6.	Дежурный по корпусу обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре, срок годности которого истёк в феврале 2022 года	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.02.2023	
Корпус № 2				
7.	Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка»	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.02.2023	
Корпус № 3				
8.	План эвакуации, размещенный в здании, не соответствуют фактическому размещению имеющихся на объекте средств пожаротушения, а также непосредственно самих планов эвакуации. (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГАУ СО АО «Мухинский ПНИ» Вторушин А.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А.И. Вторушин
(подпись)

ВРИО главного государственного инспектора г. Шимановск и
Шимановского района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы Кришталь А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

