



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Ворошилова, 38, г. Шимановск,
Амурская область, 676306

Директору ГАУ СО АО «Мухинский
психоневрологический интернат»

Вотрушину А.И.

676310, Амурская область,
Шимановский р-он, с. Ключевое, ул.
Мухина, д. 5А/6

email: muhin_pni@amurszn.ru

28.07.2022 № 7-2-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

По оперативной информации отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шимановску и Шимановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области прокуратурой района проведена проверка исполнения требования законодательства о пожарной безопасности в отношении объекта защиты – государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в ходе которой был выявлен ряд нарушений.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ). Согласно ст. 20 Федерального закона к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов

в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

Административный корпус:

1) Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнены проводом, не обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение КСПВ, требуемое исполнение нг-НФ) (ч.1, ч.2 ст. 54, ч. 8 ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»);

2) Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор управления пожарный на момент проверки находятся в отключенном состоянии, что указывает на отсутствие обеспечения бесперебойным питанием (п. 2 ст. 91 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Столовая:

3) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Корпус № 4:

4) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Корпус № 1:

5) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

6) Дежурный по корпусу обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре, срок годности которого истёк в феврале 2022 года (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Корпус № 2:

7) Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки, находится в состоянии «ошибка» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Корпус № 3:

8) План эвакуации, размещенный в здании, не соответствуют фактическому размещению имеющихся на объекте защиты средств пожаротушения, а также непосредственно самих планов эвакуации. (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Указанные нарушения законности наносят существенный вред правам и охраняемым интересам граждан, создают потенциальную опасность возникновения и распространения пожара в указанной организации, что в свою очередь может повлечь причинение значительного материального ущерба и человеческие жертвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, о дате и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.
2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших выявленные нарушения к установленной законом ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента получения представления.

Заместитель прокурор района
советник юстиции

В.Е. Салоутин

